

# 嘉峪关宏晟电热有限责任公司文件

嘉宏晟〔2017〕6号

签发：章燎

---

## 酒泉钢铁（集团）有限责任公司热电厂(废气)国控企业 2016年度自行监测年度报告

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求，现予以公布酒泉钢铁（集团）有限责任公司热电厂2016年度企业自行监测情况。

### 一、企业自行监测方案落实情况

酒泉钢铁（集团）有限责任公司热电厂于2016年1月制定了《酒泉钢铁（集团）有限责任公司热电厂废气国控源自行监测方案》，严格按照企业自行监测方案的要求开展企业自行监测工作，全年自行监测方案无调整变化情况。

### 二、全年自行监测情况

全年生产天数、监测天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、达标次数、超标情况等。

（一）2016年1月1日起，开展自行监测。自行监测工作分自动和手动相结合的方式开展。具体见表1。

序号	监测点位	监测项目	执行标准	浓度限值	排放方式	监测方式	生产天数	监测次数	达标情况
1	4#炉除尘 出口	颗粒物	《火电厂大 气污染物排 放标准》 ( GB13223 – 2011 )	30 mg/m3	有组织排放	手动监测	317	12	达标
		S02		200 mg/m3	有组织排放	手动监测		53	达标
		NOx		200 mg/m3	有组织排放	手动监测		53	达标
		汞及其化合物		0.03 mg/m3	有组织排放	手动监测		4	达标

备注：自动监测监测次数填自动连续监测。

### 三、全年主要污染物排放情况

全年废气污染物排放量：颗粒物为 42.15 吨/年；SO<sub>2</sub> 为 84.25 吨/年；NO<sub>x</sub> 为 103.1 吨/年。

### 四、固体废弃物基本情况

酒泉钢铁（集团）有限责任公司热电厂产生的固体废弃物粉煤灰、炉渣、脱硫石膏均有酒钢吉瑞公司综合利用。

### 五、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果

厂界噪声采用手动进行监测，监测次数 4 次，达标次数 4 次，无超标情况。

酒泉钢铁（集团）有限责任公司热电厂

2017 年 1 月 10 日

