

SYSJL/BBX-02-003



生活水月监测结果公布表

检测单位: 甘肃宏基检测有限公司

样品编号	检测时间	检测点位	检测项目及检测结果												
			色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH值	总硬度	溶解性总固体	挥发酚类	氰化物	硫酸盐	氯化物	氟化物	硝酸盐氮
24S0111125	2024.11.8	五千立水池入口	5 _L	0.5 _L	无异臭、异味	无	8.13	253	331	0.002 _L	0.002 _L	73.2	14.5	0.2	0.84
24S0111126	2024.11.8	五千立水池出口	5 _L	0.5 _L	无异臭、异味	无	8.12	252	340	0.002 _L	0.002 _L	74.6	14.6	0.2	0.85
24S0111127	2024.11.8	黑山湖水池入口	5 _L	0.5 _L	无异臭、异味	无	8.06	251	402	0.002 _L	0.002 _L	102	27.3	0.4	1.2
24S0111128	2024.11.8	黑山湖水池出口	5 _L	0.5 _L	无异臭、异味	无	8.10	252	408	0.002 _L	0.002 _L	132	30.1	0.4	1.3
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）			15	1	无异臭异味	无	6.5-8.5	450	1000	0.002	0.05	250	250	1	10
单位			度	NTU	/	/	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L

样品编号	检测时间	检测点位	检测项目及检测结果												
			阴离子合成洗涤剂	铁	锰	锌	铜	镉	铝	铅	砷	硒	汞	铬（六价）	高锰酸盐指数
24S0111125	2024.11.8	五千立水池入口	0.050 _L	4.5 _L	0.5 _L	1 _L	9 _L	4 _L	40 _L	2.5 _L	1.0 _L	0.6	0.3	0.004 _L	0.73
24S0111126	2024.11.8	五千立水池出口	0.050 _L	4.5 _L	0.5 _L	1 _L	9 _L	4 _L	40 _L	2.5 _L	1.0 _L	0.7	0.1 _L	0.904 _L	0.73
24S0111127	2024.11.8	黑山湖水池入口	0.050 _L	4.5 _L	0.5 _L	1 _L	9 _L	4 _L	40 _L	2.5 _L	1.0 _L	0.5	0.1 _L	0.008	0.80
24S0111128	2024.11.8	黑山湖水池出口	0.050 _L	4.5 _L	0.5 _L	1 _L	9 _L	4 _L	40 _L	2.5 _L	1.0 _L	0.8	0.2	0.007	0.78
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）			0.3	300	100	1000	1000	5	200	10	10	10	1	0.05	3
单位			mg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	mg/L	μg/L

2023年01月03日发布

版次: B/0

2023年01月10日实施

样品编号	检测时间	检测点位	检测项目及检测结果									
			菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	三氯甲烷	四氯化碳	总α放射性	总β放射性	氡(以N计)	亚硝酸盐	氯酸盐
24S0111125	2024.11.8	五千立水池入口	未检出	未检出	未检出	0.2 _L	0.1 _L	0.03	0.06	0.02	/	/
24S0111126	2024.11.8	五千立水池出口	未检出	未检出	未检出	0.2 _L	0.1 _L	0.03	0.07	0.02	/	/
24S0111127	2024.11.8	黑山湖水池入口	未检出	未检出	未检出	0.2 _L	0.1 _L	0.04	0.06	0.06	/	/
24S0111128	2024.11.8	黑山湖水池出口	未检出	未检出	未检出	0.2 _L	0.1 _L	0.03	0.06	0.06	/	/
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)			100	不应检出	不应检出	60	2	0.5	1	0.5	0.7	0.7
单位			CFU/mL	CFU/100mL	CFU/100mL	μg/L	μg/L	Bq/L	Bq/L	mg/L	mg/L	mg/L
备注 L: 方法检出限												

分析人: 刘鹏 丁艳 王磊 朱丹 张晨旭

审核人: 孙鹏

签发人: 李敏

2023年01月03日发布

版次: B/0

2023年01月10日实施