



生活水月监测结果公布表

检测单位：甘肃宏基检测有限公司

样品编号	检测时间	检测点位	检测项目及检测结果												
			色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH值	总硬度	溶解性总固体	挥发酚类	氰化物	硫酸盐	氯化物	氟化物	硝酸盐氮
25S0112056	2025.12.12	五千立水池入口	5 _L	0.3	无异臭、异味	无	8.09	212	405	0.002 _L	0.002 _L	89.2	26.7	0.3	1.2
25S0112057	2025.12.12	五千立水池出口	5 _L	0.9	无异臭、异味	无	8.07	212	503	0.002 _L	0.002 _L	123	16.0	0.2	1.1
25S0112058	2025.12.12	黑山湖水池入口	5 _L	0.5	无异臭、异味	无	8.04	354	441	0.002 _L	0.002 _L	126	14.8	0.2	1.1
25S0112059	2025.12.12	黑山湖水池出口	5 _L	0.4	无异臭、异味	无	8.19	354	444	0.002 _L	0.002 _L	126	15.2	0.2	1.1
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）			15	1	无异臭异味	无	6.5-8.5	450	1000	0.002	0.05	250	250	1	10
单位			度	NTU	/	/	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
样品编号	检测时间	检测点位	检测项目及检测结果												
			阴离子合成洗涤剂	铁	锰	锌	铜	镉	铝	铅	砷	硒	汞	铬（六价）	高锰酸盐指数
25S0112056	2025.12.12	五千立水池入口	0.050 _L	4.5 _L	0.5 _L	1 _L	9 _L	4 _L	40 _L	2.5 _L	1.0 _L	0.6	0.1	0.004 _L	0.72
25S0112057	2025.12.12	五千立水池出口	0.050 _L	4.5 _L	0.5 _L	1 _L	9 _L	4 _L	40 _L	2.5 _L	1.0 _L	0.5	0.1	0.004 _L	0.72
25S0112058	2025.12.12	黑山湖水池入口	0.050 _L	4.5 _L	0.5 _L	1 _L	9 _L	4 _L	40 _L	2.5 _L	1.0 _L	0.4	0.1	0.009	0.88
25S0112059	2025.12.12	黑山湖水池出口	0.050 _L	4.5 _L	0.5 _L	1 _L	9 _L	4 _L	40 _L	2.5 _L	1.0 _L	0.4 _L	0.1 _L	0.009	0.66
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）			0.3	300	100	1000	1000	5	200	10	10	10	1	0.05	3
单位			mg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	mg/L	mg/L

样品编号	检测时间	检测点位	检测项目及检测结果							
			菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	三氯甲烷	四氯化碳	总α放射性	总β放射性	氨（以N计）
25S0112056	2025.12.12	五千立水池入口	未检出	未检出	未检出	0.2 _L	0.1 _L	0.05	0.06	0.03
25S0112057	2025.12.12	五千立水池出口	未检出	未检出	未检出	0.2 _L	0.1 _L	0.04	0.07	0.09
25S0112058	2025.12.12	黑山湖水池入口	未检出	未检出	未检出	0.2 _L	0.1 _L	0.04	0.08	0.07
25S0112059	2025.12.12	黑山湖水池出口	未检出	未检出	未检出	0.2 _L	0.1 _L	0.02	0.06	0.07
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）			100	不应检出	不应检出	60	2	0.5	1	0.5
单位			CFU/mL	CFU/100mL	CFU/100mL	μg/L	μg/L	Bq/L	Bq/L	mg/L
备注 L：方法检出限										

分析人：刘梅花 丁艳 王晶 朱丹 张晨旭

审核人：孙晓

签发人：李敏

2023年01月03日发布

版次：B/0

2023年01月10日实施